



KOMUNIKAT Nr 18/2026 z dnia 19.08.2026 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 10.08.2026 r. ze strefy zaopatrzenia w wodę w miejscowości Szadzko gm. Dobrzany – Szadzko budynek Stacji Uzdatniania Wody – zawór z wodą uzdatnioną wprowadzana do sieci **stwierdził, niezgodność** z wartością parametryczną w zakresie żelaza 205 µg/l (wartość parametryczna - 200 µg/l) określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 czerwca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748).

Przekroczenie wartości parametrycznej żelaza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w szczególności zmianę barwy, smaku i zapachu, powstawanie brunatnych lub czarnych osadów, przebarwienia armatury sanitarnej oraz plam na ubraniach podczas prania.

Strefa zaopatrzenia w wodę w miejscowości Szadzko gm. Dobrzany pow. stargardzki zaopatruje w wodę 496 mieszkańców miejscowości Szadzko i Odargowo gm. Dobrzany.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartościami parametrycznymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje, że:

- ❑ Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- ❑ Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
- ❑ Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- ❑ Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj.



Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych ul. Daleka 3, 73-130 Dobrzany, który zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stargardzie

Marzena Adamczyk

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/